VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.

Seznam požárních hydrantů

Seznam dostupných míst vhodných k odběru vody pro hašení mobilní požární hasicí technikou, technickými prostředky požární ochrany nebo certifikovanými typy výrobků osazených na veřejném vodovodu provozovaného VAS pro zájmovou oblast dle žádosti č.131892.

ID hydrantu	Typ hydrantu	DN hydrantu	Vydatnost hydrantu [l/s]	Ověření vydatnosti dle ČSN 730873	Souřadnice hydrantu (JTSK)	Souřadnice hydrantu (GPS)
803049	nadzemní	DN 80	4	Ano*	-584654.45 / -1160777.87	49.2077N, 16.7923E
803995	nadzemní	DN 80	6	Ano*	-584401.159 / -1160624.534	49.2094N, 16.7955E
797922	podzemní	DN 80	4	Ano*	-584379.44 / -1160288.37	49.2124N, 16.7953E
804056	podzemní	DN 80	4	Ano*	-584923.51 / -1160649.52	49.2086N, 16.7884E
804764	podzemní	DN 80	4	Ano*	-584551.13 / -1160034.19	49.2145N, 16.7926E
804602	podzemní	DN 80	4	Ano*	-584733.47 / -1160448.16	49.2106N, 16.7907E
1315057	podzemní	DN 80	4	Ano*	-584167.515 / -1159931.03	49.2158N, 16.7977E
804755	podzemní	DN 100	4	Ano*	-584214.49 / -1160114.66	49.2141N, 16.7973E

* hydrant vyhovuje normě ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou. Na těchto požárních hydrantech je garantována vydatnost pro účely požárního odběru uvedená ve sloupci „vydatnost hydrantu“. U požárních hydrantů provádí VAS pravidelné revize o funkčnosti a provozuschopnosti.

** místo vhodné k odběru vody pro hašení

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

ID hydrantu	Typ hydrantu	DN hydrantu	Vydatnost hydrantu [l/s]	Ověření vydatnosti dle ČSN 730873	Souřadnice hydrantu (JTSK)	Souřadnice hydrantu (GPS)
804763	podzemní	DN 100	4	Ano*	-584329.11 / -1159919.27	49.2157N, 16.7955E

* hydrant vyhovuje normě ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou. Na těchto požárních hydrantech je garantována vydatnost pro účely požárního odběru uvedená ve sloupci „vydatnost hydrantu“. U požárních hydrantů provádí VAS pravidelné revize o funkčnosti a provozuschopnosti.

** místo vhodné k odběru vody pro hašení